

Warszawa, 09.02.2018 r.

ul. Mińska 52/54, 03-828 Warszawa
tel.: (22)698 60 18, 698 96 70 ÷ 71, 698 95 12 ÷ 11
fax: (22) 698 60 29 (Biuro spółki)

Nr sprawy: TBS/ZP/PN/1/2018

Pismo nr: TBS.253.2018.ADM.MR

KOMUNIKAT nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie prac remontowych w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Warszawa Południe.

1. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Spółka z o.o. informuje, iż działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w odpowiedzi na pytania Wykonawcy, które wpłynęły w toku postępowania, udziela się następujących wyjaśnień:

Pytanie: Dotyczy przetargu na wykonanie prac remontowych chodzi o zmianę technologii, jest niepełna niedająca gwarancji wykonania zadania zgodnie ze sztuką budowlaną. Dotyczy to tarasów przy ul. Szaserów 69\71 lok. Nr 1, 31 balkonów przy ul. Łukowskiej 27 lok. nr. 36, 37, 82, 83 W takiej sytuacji jest niemożliwe wypełnienie załącznika nr 4. Czy można go zastąpić. Prace remontu tarasów przy ulicy Szaserów, również balkonów przy ulicy Łukowskiej chcemy wykonać w oparciu o system tarasowy firmy Ceresit.

Układ warstw odtworzeniowych:

- gruntowanie podłoża Ceresit CT 17
- warstwa spadkowa Ceresit CN 83 gr.20 mm
- izolacja powłokowa bitumiczna pozioma Ceresit CP 43 dwuwarstwowo
- obsadzenie elementów odwodnienia
- izolacje cieplne styropian XPS
- nałożenie warstwy wzmacniającej z kleju Ceresit i siatki
- preparat gruntujący BTb 26
- izolacja przeciwwilgociowa z membrany BT 18
- izolacja poślizgowa z folii polietylenowej
- zbrojenie siatką stalową
- wykonanie posadzki Ceresit CN 83
- izolacja przeciwwilgociowa powłokowa pozioma elastyczna dwuskładnikowa Ceresit CR 166 dwie warstwy
- taśma uszczelniająca wklejona obwodowo CL 152

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii wykonania robót na wyżej wymienioną zgodnie z postanowieniami Rozdziału VI Opisu przedmiotu Zamówienia.


2. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Zamawiający informuje, że nie przesuwu terminu składania ofert.



CZŁONEK ZARZĄDU
TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.

Piotr Jaworski



CZŁONEK ZARZĄDU
TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.

Waldemar Wardziński