

do Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik numer 2 do umowy nr

Zestawienia systemów sygnalizacji pożaru, systemów oddymiania klatek schodowych oraz systemów sterowania bramami pożarowymi w budynkach TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.

TABELA 1: ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ SYSTEMÓW ODDYMIANIA W BUDYNKACH TBS WARSZAWA POŁUDNIE SP. Z O.O.

L.P.	Adres nieruchomości	Centrala oddymiająca wraz z elementem kontrolno – sterującym (w szt.)	Czujka optyczna dymu lub wielosensorowa (w szt.)	Okno/klapa oddymiająca z siłownikami (w szt.)	Okno napowietrzające (w szt.)	Akumulatory (w szt.)	Ręczny przycisk oddymiania (w szt.)	Ręczny przycisk przewietrzania (w szt.)	Oznakowanie przycisków oddymiania (w szt.)	Okablowanie z oprzyrządowaniem (komplet dla wszystkich instalacji oddymiania występujących na budynku)
1	Szaserów 133	1	1	1	0	2	1	0	1	1
2	Św. Stanisława 8	2	2	2	0	4	2	0	2	1
3	Zawisy 6	4	16	4	0	8	16	4	16	1
4	Opalińska 5/7	4	2	6	0	8	8	0	8	1
5	Jankowska 6	1	1	1	0	2	3	0	3	1
6	Sąchocka 7	4	16	2	4	8	16	2	16	1
7	Pory 58	1	4	1	0	2	4	2	4	1
8	Domaniewska 35 ABC	7	39	7	0	7	33	0	33	1

9	Włodarzewska 63 i 63A	2	11	2		2 komplety	6	2	6	2
10	Mała 15	1	10	1		1 komplet	5		5	1
W budynku przy ul. Mała 15 zamontowana jest 1 szt. drzwi napowietrzających										
11	Łomżyńska 20	2	6	3		2 komplety	6	6	6	1
W budynku przy ul. Łomżyńska 20 zamontowana jest 1 szt. drzwi napowietrzających										
12	Stalowa 29	1	3	1		1 komplet	3	1	3	1
13	Stalowa 29 - oficyna	1	2	1		1 komplet	2	1	2	
14	Skaryszewska 3	2	16	4	1	8	16	8	16	1
W budynku przy ul. Skaryszewskiej 3, na klatce 1 dodatkowo zamontowane są 2 szt. drzwi napowietrzających. Dwie klapy dymowe przeznaczone są do oddymiania szybu windy oraz dwie klapy dymowe do oddymiania klatek schodowych.										
15	Markowska 13	3	20	3	3	3 komplety	12	3	12	1

TABELA 2: ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ SYSTEMÓW SYGNALIZACJI POŻARU W BUDYNKACH TBS WARSZAWA POŁUDNIE SP. Z O.O.

L.P.	Adres nieruchomości	Centrala sygnalizacji alarmu pożaru (w szt.)	Czujka optyczne dymu lub czujki wielosensorowe (w szt.)	Czujka temperatura (w szt.)	Element kontrolno-sterujący (w szt.)	Adresowalny sygnalizator akustyczny (w szt.)	Ręczny Ostrzegacz Pożarowy (ROP) (w szt.)	Okablowanie i pozostały osprzęt (w kompletach)	Oznakowanie przycisków ROP (w szt.)	Oświetlenie awaryjne (w szt.)	akumulatory
1	Domaniewska 35 ABC	1 (Bosch)	180	0	2	3	7	1	7	1	2

TABELA 3: ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ SYSTEMÓW BRAM PPOŻ. W BUDYNKACH TBS WARSZAWA POŁUDNIE SP. Z O.O.

L.P.	Adres nieruchomości	Skrzydło bramy	Element kontrolno-sterujący	Oprzyrządowanie bramy (komplet)	Okablowanie (komplet)
1	Chrościckiego 16/18	1	1	1	1
2	Domaniewska 35 ABC	2	2	1	1
3	Szaserów 69/71	1	1	1	1