

Załącznik nr 3

do Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik numer 2 do umowy nr

Zestawienie systemów detekcji tlenu węgla i LPG zlokalizowanych w garażach podziemnych w budynkach TBS Warszawa Południe Sp. z o.o.

W skład systemów detekcji wchodzi w szczególności centrale sterujące, tablice ostrzegawcze, wentylatory, detektory, kompletne okablowanie, zawory, sygnalizatory, okablowanie

Dot. systemu detekcji tlenu węgla pod adresem: ul. Beskidzka 26 i 26A

Zestawienie detektorów				UWAGI
typ	nr serii detektora	liczba sztuk	Termin wykonania kolejnej kalibracji (wzorcowania)	
MS-22.EG	21860959	1	wrzesień 2026	Zakres umowy obejmuje konserwację i kontrole systemów oraz wykonanie wzorcowania sensorów w budynku przy ul. Beskidzkiej 26 i 26A
MS-22.EG	21887901	1	wrzesień 2026	
MS-22.EG	21874451	1	wrzesień 2026	
MS-22.EG	21888144	1	wrzesień 2026	
MS-22.EG	21888113	1	wrzesień 2026	
MS-22.EG	21874499	1	wrzesień 2026	
MS-22.EG	21888168	1	wrzesień 2026	
MS-22.EG	21888175	1	wrzesień 2026	
MS-22.EG	21888120	1	wrzesień 2026	
		9		

Dot. systemu detekcji tlenu węgla pod adresem: Chrościckiego 16/18

Zestawienie detektorów				UWAGI
typ	nr serii detektora	liczba sztuk	Termin wykonania kolejnej kalibracji (wzorcowania)	
MS-22EG	09159945/08	1	wrzesień 2026	Zakres umowy obejmuje konserwację i kontrole systemów oraz wykonanie wzorcowania sensorów w budynku przy ul. Chrościckiego 16/18
MS-22EG	09215894/09	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	09189171/08	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	09216006/09	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	09160132/08	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	09215931/09	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	09216044/09	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	09188457/08	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	09216020/09	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	09188433/08	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	09160170/08	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	09188761/08	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	09159730/08	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	09188624/08	1	wrzesień 2026	
		14		

Dot. systemu detekcji tlenku węgla pod adresem: Domaniewska 35 ABC

Zestawienie detektorów				UWAGI
typ	nr serii detektora	liczba sztuk	Termin wykonania kolejnej kalibracji (wzorcowania)	
MS-22EG	01336962/05	1	wrzesień 2026	Zakres umowy obejmuje konserwację i kontrole systemów oraz wykonanie wzorcowania sensorów w budynku przy ul. Domaniewskiej 35 ABC
MS-22EG	01337280/05	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	01337136/05	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	01337501/05	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	01337198/05	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	01337181/05	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	01337365/05	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	01337419/05	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	01277739/04	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	01337563/05	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	01337495/05	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	01337556/05	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	01336900/05	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	01336993/05	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	01277753/04	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	01337525/05	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	01337297/05	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	01336856/05	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	01336689/05	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	01337051/05	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	01337327/05	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	01337211/05	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	01337464/	1	wrzesień 2026	
		23		

Dot. systemu detekcji tlenku węgla pod adresem: ul. Jankowska 6

Zestawienie detektorów				UWAGI
typ	nr serii detektora	liczba sztuk	Termin wykonania kolejnej kalibracji (wzorcowania)	
MS-22EG	01378672/05	1	wrzesień 2026	Zakres umowy obejmuje konserwację i kontrole systemów oraz wykonanie wzorcowania sensorów w budynku przy ul. Jankowskiej 6
MS-22EG	01378702/05	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	01378801/05	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	01545555/06	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	01378825/05	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	01378863/05	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	01453812/05	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	01545487/06	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	01545630/06	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	01545548/06	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	01378788/05	1	wrzesień 2026	
		11		

Dot. systemu detekcji tlenku węgla pod adresem: Łukowska 27

Zestawienie detektorów				UWAGI
typ	nr serii detektora	liczba sztuk	Termin wykonania kolejnej kalibracji (wzorcowania)	
WG-22 N.G.	23794344	1	nie podlega wzorcowaniu (plan maj 2027)	Zakres umowy obejmuje konserwację i kontrole systemu lecz nie obejmuje wykonania wzorcowania sensorów w budynkach przy ul. Łukowskiej 27
WG-22 N.G.	23794290	1	nie podlega wzorcowaniu (plan maj 2027)	
WG-22 N.G.	23794351	1	nie podlega wzorcowaniu (plan maj 2027)	
WG-22 N.G.	23794276	1	nie podlega wzorcowaniu (plan maj 2027)	
WG-22 N.G.	23794320	1	nie podlega wzorcowaniu (plan maj 2027)	
WG-22 N.G.	23794412	1	nie podlega wzorcowaniu (plan maj 2027)	
WG-22 N.G.	23794184	1	nie podlega wzorcowaniu (plan maj 2027)	
		7		

Dot. systemu detekcji tlenku węgla pod adresem: Mińska 52/54

Zestawienie detektorów				UWAGI
typ	nr serii detektora	liczba sztuk	Termin wykonania kolejnej kalibracji (wzorcowania)	
WG-22.EG	23820814	1	nie podlega wzorcowaniu (plan maj 2027)	Zakres umowy obejmuje konserwację i kontrole systemu lecz nie obejmuje wykonania wzorcowania sensorów w budynkach przy ul. Mińskiej 52/54
WG-22.EG	23781092	1	nie podlega wzorcowaniu (plan maj 2027)	
WG-22.EG	23741256	1	nie podlega wzorcowaniu (plan maj 2027)	
WG-22.EG	23781085	1	nie podlega wzorcowaniu (plan maj 2027)	
WG-22.EG	23741270	1	nie podlega wzorcowaniu (plan maj 2027)	
		5		

Dot. systemu detekcji tlenku węgla pod adresem: Nasielska 36/38

Zestawienie detektorów				UWAGI
typ	nr serii detektora	liczba sztuk	Termin wykonania kolejnej kalibracji (wzorcowania)	
WG-22 N.G.	23794306	1	nie podlega wzorcowaniu (plan maj 2027)	Zakres umowy obejmuje konserwację i kontrole systemu lecz nie obejmuje wykonania wzorcowania sensorów w budynkach przy ul. Nasielskiej 36/38
WG-22 N.G.	23794214	1	nie podlega wzorcowaniu (plan maj 2027)	
WG-22 N.G.	23794368	1	nie podlega wzorcowaniu (plan maj 2027)	
WG-22 N.G.	23794153	1	nie podlega wzorcowaniu (plan maj 2027)	
WG-22 N.G.	23794269	1	nie podlega wzorcowaniu (plan maj 2027)	
WG-22 N.G.	23794207	1	nie podlega wzorcowaniu (plan maj 2027)	
WG-22 N.G.	23794337	1	nie podlega wzorcowaniu (plan maj 2027)	
WG-22 N.G.	23794399	1	nie podlega wzorcowaniu (plan maj 2027)	
WG-22 N.G.	23794313	1	nie podlega wzorcowaniu (plan maj 2027)	
		9		

Dot. systemu detekcji tlenu węgla pod adresem: Osowska 82

Zestawienie detektorów				UWAGI
typ	nr serii detektora	liczba sztuk	Termin wykonania kolejnej kalibracji (wzorcowania)	
MS-22EG	01337068/05	1	grudzień 2026	Zakres umowy obejmuje konserwację i kontrole systemów oraz wykonanie wzorcowania sensorów w budynku przy ul. Osowskiej 82
MS-22EG	01337273/05	1	grudzień 2026	
MS-22EG	01337143/05	1	grudzień 2026	
MS-22EG	01337334/05	1	grudzień 2026	
MS-22EG	01337174/05	1	grudzień 2026	
		5		

Dot. systemu detekcji tlenu węgla pod adresem: Opalińska 5/7

Zestawienie detektorów				UWAGI
typ	nr serii detektora	liczba sztuk	Termin wykonania kolejnej kalibracji (wzorcowania)	
MS-22EG	01337648/05	1	grudzień 2026	Zakres umowy obejmuje konserwację i kontrole systemów oraz wykonanie wzorcowania sensorów w budynku przy ul. Opalińskiej 5/7
MS-22EG	01337624/05	1	grudzień 2026	
MS-22EG	01337617/05	1	grudzień 2026	
MS-22EG	013372/05	1	grudzień 2026	
MS-22EG	01337730/05	1	grudzień 2026	
MS-22EG	01337662/05	1	grudzień 2026	
MS-22EG	01337716/05	1	grudzień 2026	
MS-22EG	01337600/05	1	grudzień 2026	
MS-22EG	01337747/05	1	grudzień 2026	
MS-22EG	01337655/05	1	grudzień 2026	
MS-22EG	01337594/05	1	grudzień 2026	
		11		

Dot. systemu detekcji tlenu węgla pod adresem: Pory 58

Zestawienie detektorów				UWAGI
typ	nr serii detektora	liczba sztuk	Termin wykonania kolejnej kalibracji (wzorcowania)	
głowica comaq mcu	nd	1	nie podlega wzorcowaniu (plan maj 2027)	Zakres umowy obejmuje konserwację i kontrole systemu lecz nie obejmuje wykonania wzorcowania sensorów w budynkach przy ul. Pory 58
głowica comaq mcu	nd	1	nie podlega wzorcowaniu (plan maj 2027)	
głowica comaq mcu	nd	1	nie podlega wzorcowaniu (plan maj 2027)	
głowica comaq mcu	nd	1	nie podlega wzorcowaniu (plan maj 2027)	
głowica comaq mcu	nd	1	nie podlega wzorcowaniu (plan maj 2027)	
głowica comaq mcu	nd	1	nie podlega wzorcowaniu (plan maj 2027)	
głowica comaq mcu	nd	1	nie podlega wzorcowaniu (plan maj 2027)	
głowica comaq mcu	nd	1	nie podlega wzorcowaniu (plan maj 2027)	
		8		

Dot. systemu detekcji tlenu węgla pod adresem: Rybna 7

Zestawienie detektorów				UWAGI
typ	nr serii detektora	liczba sztuk	Termin wykonania kolejnej kalibracji (wzorcowania)	
MS-22E.G.		1	nie podlega wzorcowaniu (plan maj 2027)	Zakres umowy obejmuje konserwację i kontrole systemu lecz nie obejmuje wykonania wzorcowania sensorów w budynkach przy ul. Rybnej 7
WG-22.EG		1	nie podlega wzorcowaniu (plan maj 2027)	
WG-22.EG		1	nie podlega wzorcowaniu (plan maj 2027)	
		3		

Dot. systemu detekcji tlenu węgla pod adresem: ul. Sąchocka 7

Zestawienie detektorów				UWAGI
typ	nr serii detektora	liczba sztuk	Termin wykonania kolejnej kalibracji (wzorcowania)	
MS-22EG	01488968/06	1	wrzesień 2026	Zakres umowy obejmuje konserwację i kontrole systemu oraz wzorcowanie sensorów w budynku przy ul. Sąchockiej 7
MS-22EG	01489026/06	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	01489019/06	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	01488944/06	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	01489064/06	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	01489132/06	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	01488791/06	1	wrzesień 2026	
		7		

Dot. systemu detekcji tlenu węgla pod adresem: Szaserów 69/71

Zestawienie detektorów				UWAGI
typ	nr serii detektora	liczba sztuk	Termin wykonania kolejnej kalibracji (wzorcowania)	
WG-22 N.G.	23794252	1	nie podlega wzorcowaniu (plan maj 2027)	Zakres umowy obejmuje konserwację i kontrole systemu lecz nie obejmuje wykonania wzorcowania sensorów w budynkach przy ul. Szaserów 69/71
WG-22 N.G.	23794375	1	nie podlega wzorcowaniu (plan maj 2027)	
WG-22 N.G.	23794382	1	nie podlega wzorcowaniu (plan maj 2027)	
WG-22 N.G.	23794405	1	nie podlega wzorcowaniu (plan maj 2027)	
WG-22 N.G.	23793972	1	nie podlega wzorcowaniu (plan maj 2027)	
WG-22 N.G.	23794238	1	nie podlega wzorcowaniu (plan maj 2027)	
		6		

Dot. systemu detekcji tlenu węgla pod adresem: Zawiszy 6

Zestawienie detektorów				UWAGI
typ	nr serii detektora	liczba sztuk	Termin wykonania kolejnej kalibracji (wzorcowania)	
MS-22EG	1127355	1	wrzesień 2026	Zakres umowy obejmuje konserwację i kontrole systemu oraz wzorcowanie sensorów w budynku przy ul. Zawiszy 6
MS-22EG	1127379	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	1127430	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	1127324	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	1127157	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	1127270	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	1127362	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	1127348	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	1127386	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	1127447	1	wrzesień 2026	
MS-22EG	1127331	1	wrzesień 2026	
		11		

Dot. systemu detekcji tlenu węgla pod adresem: ul. Włodarzewska 63 i 63A

Zestawienie detektorów				UWAGI
typ	nr serii detektora	liczba sztuk	Termin wykonania kolejnej kalibracji (wzorcowania)	
MS-22.EG/WG.EG		1	nie podlega wzorcowaniu (plan grudzień 2027)	Zakres umowy obejmuje konserwację i kontrole systemu lecz nie obejmuje wykonania wzorcowania sensorów w budynkach przy ul. Włodarzewskiej 63 i 63A
MS-22.EG/WG.EG		1	nie podlega wzorcowaniu (plan grudzień 2027)	
MS-22.EG/WG.EG		1	nie podlega wzorcowaniu (plan grudzień 2027)	
MS-22.EG/WG.EG		1	nie podlega wzorcowaniu (plan grudzień 2027)	
MS-22.EG/WG.EG		1	nie podlega wzorcowaniu (plan grudzień 2027)	
MS-22.EG/WG.EG		1	nie podlega wzorcowaniu (plan grudzień 2027)	
MS-22.EG/WG.EG		1	nie podlega wzorcowaniu (plan grudzień 2027)	
MS-22.EG/WG.EG		1	nie podlega wzorcowaniu (plan grudzień 2027)	
MS-22.EG/WG.EG		1	nie podlega wzorcowaniu (plan grudzień 2027)	
MS-22.EG/WG.EG		1	nie podlega wzorcowaniu (plan grudzień 2027)	
MS-22.EG/WG.EG		1	nie podlega wzorcowaniu (plan grudzień 2027)	
		10		

Dot. systemu detekcji tlenu węgla pod adresem: ul. Łomżyńska 20

Zestawienie detektorów				UWAGI
typ	nr serii detektora	liczba sztuk	Termin wykonania kolejnej kalibracji (wzorcowania)	
MS-22EG	24092005/2018	1	lipiec 2025	Zakres umowy obejmuje konserwację i kontrole systemu lecz nie obejmuje wykonania wzorcowania sensorów w budynku przy ul. Łomżyńskiej 20
MS-22EG	24091596/2018	1	lipiec 2025	
MS-22EG	23786608/2018	1	lipiec 2025	
MS-22EG	24194006/2019	1	lipiec 2025	
MS-22EG	24194198/2019	1	lipiec 2025	
MS-22EG	24194198/2019	1	lipiec 2025	
		6		

Dot. systemu detekcji tlenu węgla pod adresem: ul. Skaryszewska 3

Zestawienie detektorów				UWAGI
typ	nr serii detektora	liczba sztuk	Termin wykonania kolejnej kalibracji (wzorcowania)	
GDCe.2 De-Tox	-	1	luty 2026	Zakres umowy obejmuje konserwację i kontrole systemu oraz wzorcowanie sensorów w budynku przy ul. Skaryszewskiej 3
GDCe.2 De-Tox	-	1	luty 2026	
GDCe.2 De-Tox	-	1	luty 2026	
GDCe.2 De-Tox	-	1	luty 2026	
GDCe.2 De-Tox	-	1	luty 2026	
GDCe.2 De-Tox	-	1	luty 2026	
GDCe.2 De-Tox	-	1	luty 2026	
GDCe.2 De-Tox	-	1	luty 2026	
		8		

Dot. systemu detekcji tlenu węgla pod adresem: ul. Markowska 13

Zestawienie detektorów				UWAGI
typ	nr serii detektora	liczba sztuk	Termin wykonania kolejnej kalibracji (wzorcowania)	
GDSL.2 De-Tox		2	nie podlega wzorcowaniu (plan sierpień 2027)	Zakres umowy obejmuje konserwację i kontrole systemu lecz nie obejmuje wykonania wzorcowania sensorów w budynku przy ul. Markowskiej 13
GDSL.2 De-Tox		2	nie podlega wzorcowaniu (plan sierpień 2027)	
GDSL.2 De-Tox		2	nie podlega wzorcowaniu (plan sierpień 2027)	
GDSL.2 De-Tox		2	nie podlega wzorcowaniu (plan sierpień 2027)	
GDSL.2 De-Tox		2	nie podlega wzorcowaniu (plan sierpień 2027)	
GDSL.2 De-Tox		2	nie podlega wzorcowaniu (plan sierpień 2027)	
GDSL.2 De-Tox		2	nie podlega wzorcowaniu (plan sierpień 2027)	
GDSL.2 De-Tox		2	nie podlega wzorcowaniu (plan sierpień 2027)	
		16		

Dot. systemu detekcji gazu w kotłowni pod adresem: ul. Św. Stanisława 8

Numer urzędzenia: 42872139

	Termin wykonania kolejnej kalibracji (wzorcowania)	Zakres umowy obejmuje konserwację i kontrole systemu i obejmuje wykonanie wzorcowania sensora w budynku przy ul. Św. Stanisława 8
Model		
MS-12/N-R	grudzień 2026	

Dot. systemu detekcji gazu w kotłowni pod adresem: ul. Bysławskiej 87

Numer urzędzenia: 42854852		
	Termin wykonania kolejnej kalibracji (wzorcowania)	Zakres umowy obejmuje konserwację i kontrole systemu i obejmuje wykonanie wzorcowania sensora w budynku przy ul. Bysławskiej 87
Model		
MS-12/N-R	grudzień 2026	

Dot. systemu detekcji gazu w kotłowni pod adresem: ul. Bysławskiej 89

Numer urzędzenia: 42915010		
	Termin wykonania kolejnej kalibracji (wzorcowania)	Zakres umowy obejmuje konserwację i kontrole systemu i obejmuje wykonanie wzorcowania sensora w budynku przy ul. Bysławskiej 89
Model		
MS-12/N-R	grudzień 2026	

Dot. systemu detekcji gazu w kotłowni pod adresem: ul. Jagienki 10

Numer urzędzenia: 42921608		
	Termin wykonania kolejnej kalibracji (wzorcowania)	Zakres umowy obejmuje konserwację i kontrole systemu i obejmuje wykonanie wzorcowania sensora w budynku przy ul. Jagienki 10
Model		
MS-12/N-R	grudzień 2026	

Dot. systemu detekcji gazu w kotłowni pod adresem: ul. Jagienki 8

Numer urzędzenia: 42390787		
----------------------------	--	--

Model	Termin wykonania kolejnej kalibracji (wzorcowania)	
MS-12/N-R	grudzień 2026	Zakres umowy obejmuje konserwację i kontrole systemu i obejmuje wykonanie wzorcowania sensora w budynku przy ul. Jagienki 10

Dot. systemu detekcji gazu w kotłowni pod adresem: ul. Jagienki 6

1 sztuka		
Model	Termin wykonania kolejnej kalibracji (wzorcowania)	
MS-12/N-R	grudzień 2026	Zakres umowy obejmuje konserwację i kontrole systemu i obejmuje wykonanie wzorcowania sensora w budynku przy ul. Jagienki 6

Dot. systemu detekcji gazu w kotłowni pod adresem: ul. Agrestowa 8

1 sztuka		
Model	Termin wykonania kolejnej kalibracji (wzorcowania)	
MS-12/N-R	grudzień 2026	Zakres umowy obejmuje konserwację i kontrole systemu i obejmuje wykonanie wzorcowania sensora w budynku przy ul. Jagienki 10

Dot. systemu detekcji gazu w kotłowni pod adresem: ul. Agrestowej 8A

1 sztuka		
Model	Termin wykonania kolejnej kalibracji (wzorcowania)	
MS-12/N-R	grudzień 2026	Zakres umowy obejmuje konserwację i kontrole systemu i obejmuje wykonanie wzorcowania sensora w budynku przy ul. Agrestowej 8A

Dot. systemu detekcji gazu w kotłowni pod adresem: ul. Chrościckiego 16/18

1 sztuka		
Model	Termin wykonania kolejnej kalibracji (wzorcowania)	
		Zakres umowy obejmuje

MS-12/N-R	grudzień 2026	Zakres umowy obejmuje konserwację i kontrole systemu i obejmuje wykonanie wzorcowania sensora w budynku przy ul. Chrościckiego 16/18
-----------	---------------	--

Dot. systemu detekcji gazu w kotłowni pod adresem: ul. Szaserów 69/71

2 sztuki		
Model	Termin wykonania kolejnej kalibracji (wzorcowania)	
MS-12/N-R	grudzień 2026	Zakres umowy obejmuje konserwację i kontrole systemów i obejmuje wykonanie wzorcowania sensorów w budynku przy ul. Szaserów 69/71
MS-12/N-R	grudzień 2026	

Dot. systemu detekcji gazu w kotłowni pod adresem: ul. Mińskiej 52/54

2 sztuki		
Model	Termin wykonania kolejnej kalibracji (wzorcowania)	
MS-12/N-R	grudzień 2026	Zakres umowy obejmuje konserwację i kontrole systemu i obejmuje wykonanie wzorcowania sensora w budynku przy ul. Mińskiej 52/54
MS-12/N-R	grudzień 2026	

Dot. systemu detekcji gazu w kotłowni pod adresem: ul. Mińskiej 56

Numer urzędzenia: 43509430		
Model	Termin wykonania kolejnej kalibracji (wzorcowania)	
MS-12/N-R	grudzień 2026	Zakres umowy obejmuje konserwację i kontrole systemu i obejmuje wykonanie wzorcowania sensora w budynku przy ul. Mińskiej 56

Dot. systemu detekcji gazu w kotłowni pod adresem: ul. Beskidzkiej 26

Numer urzędzenia: 43191765		
Model	Termin wykonania kolejnej kalibracji (wzorcowania)	Zakres umowy obejmuje konserwację i kontrole systemu i obejmuje wykonanie wzorcowania sensora w budynku przy ul. Beskidzkiej 26
MS-12/N-R	grudzień 2026	

Dot. systemu detekcji gazu w kotłowni pod adresem: ul. Włodarzewskiej 63

Numer urzędzenia:		
Model	Termin wykonania kolejnej kalibracji (wzorcowania)	Zakres umowy obejmuje konserwację i kontrole systemu i obejmuje wykonanie wzorcowania sensora w budynku przy ul. Włodarzewskiej 63
MS-12/N-R	grudzień 2026	

Dot. systemu detekcji gazu w kotłowni pod adresem: ul. Włodarzewskiej 63 A

Numer urzędzenia:		
Model	Termin wykonania kolejnej kalibracji (wzorcowania)	Zakres umowy obejmuje konserwację i kontrole systemu i obejmuje wykonanie wzorcowania sensora w budynku przy ul. Włodarzewskiej 63A
MS-12/N-R	grudzień 2026	

Dot. systemu detekcji gazu w kotłowni pod adresem: ul. Szaserów 133

Numer urzędzenia: 42700364		
Model	Termin wykonania kolejnej kalibracji (wzorcowania)	Zakres umowy obejmuje konserwację i kontrole system i nie obejmuje wykonanie wzorcowania sensora w budynku przy ul. Szaserów 133
MS-12/N-R	październik 2027	

Dot. systemu detekcji gazu w kotłowni pod adresem: ul. Łukowskiej 27

Numer urzędzenia: 42287148		
Model	Termin wykonania kolejnej kalibracji (wzorcowania)	Zakres umowy obejmuje konserwację i kontrole systemu i nie obejmuje wykonania wzorcowania sensora w budynku przy ul. Łukowskiej 27
MS-12/N-R	październik 2027	
MS-12/N-R	październik 2027	